Berita Acara Pemberian Penjelasan

PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA)

Nomor : B.38.000.3.3/11053/P08.P2P/B.PBJEK

Pada hari ini, 6 Maret 2026, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasanuntuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10113020000
Nama Tender	:	Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala)
Nilai Total HPS	:	Rp. 57.480.577.157,54
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Selamat Pagi Kepada Peserta, Penjelasan paket pekerjaan ini dimulai. Berikut ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan:

1. Peserta agar membaca dokumen pemilihan dengan cermat, untuk menghindari adanya kesalahan penawaran;

2. Penawaran harga agar dibuat secermat mungkin, untuk menghindari harga penawaran yang tidak wajar;

3. Untuk menghindari adanya kesalahan pada sistem, dokumen penawaran dapat diupload/diunggah tidak saat mendekati batas akhir pemasukan penawaran;

4. Untuk analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) mengacu pada Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023, dan AHSP dapat diubah dengan syarat mengacu pada peraturan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis;

5. Sesuai BAB III. IKP Nomor 17.2.b.3), personel manajerial, dilengkapi dengan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak, bagi personel manajerial dengan pengalaman kerja 0, cukup melampirkan Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae;

6. Untuk upah tenaga kerja mengacu pada PP tentang Pengupahan, Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 dan SE Ka LKPP RI Nomor 4 Tahun 2022, untuk upah tenaga kerja mengacu/berdasarkan lokasi pekerjaan yaitu UMP Provinsi Bali Tahun 2026 di bagi 25

7. Berdasarkan BAB III. IKP nomor 29.13. Evaluasi Harga huruf b.3).b), Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga, maka menggugurkan penawaran;

8. Berdasarkan BAB III. IKP Nomor 29.13. Evaluasi Harga huruf h, Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal email atau no telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses/alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta;

9. Dalam hal penawaran harga peserta dibawah 80% HPS, mohon disiapkan file-file excel dan diupload pada dokumen harga sebagai berikut:

a. AHSP Harga Penawaran dengan PPN (termasuk overhead dan profit);

b. AHSP Harga Penawaran tanpa PPN (termasuk overhead dan profit).

Dokumen Pengadaan - Bab

Pertanyaan Peserta 11301563000 6 Maret 2026 09:07

Yth. Pokja Pemilihan

berikut terlampir daftar pertanyaan yang ingin kami tanyakan :

1. Pada area PURA GELAP,

Di Penataan Halaman (Point D : Pekejaan Box Kontrol, Nomor. 6)

Yaitu pekerjaan Plat Beton Dinding T=10 cm, dimana pekerjaan tersebut terdiri dari :

a.Beton fc 21 Mpa,

b.Pembesian Vertikal D10-150 mm,

c.Horisontal D10-150 mm,

d.Bekisting Batako,

e.Bekisting 3 x pakai.

Namun pada Pembesian Horisontal D10-150 mm, Bekisting Batako, & Bekisting 3 x pakai, tidak ada Volume pekerjaannya? Apakah memang tidak berisi volume?

2. Pada area PURA KIDULING KRETEG,

Di Penataan Halaman (Point D : Pekejaan Box Kontrol, Nomor. 6)

Yaitu pekerjaan Plat Beton Dinding T=10 cm, dimana pekerjaan tersebut terdiri dari :

a.Beton fc 21 Mpa,

b.Pembesian Vertikal D10-150 mm,

c.Horisontal D10-150 mm,

d.Bekisting Batako,

e.Bekisting 3 x pakai.

Namun pada Pembesian Vertikal D10-150 mm, Horisontal D10-150 mm, & Bekisting Batako, tidak ada jumlah Volume pekerjaannya? Apakah memang tidak berisi volume?

3.Pada area PURA ULUN KUL-KUL

Di Penataan Halaman (Point D : Pekejaan Box Kontrol, Nomor. 6 & Nomor. 7)

6. Pekerjaan Plat Beton Dinding T=10 cm

a.Beton fc 21 Mpa,

b.Pembesian Vertikal D10-150 mm,

c.Horisontal D10-150 mm,

d.Bekisting Batako,

e.Bekisting 3 x pakai.

Namun pada Pekerjaan Plat Beton Dinding T=10 cm, tidak ada jumlah Volume Bekisting 3 x pakainya.

7. Pekerjaan Plat Beton Atas T=10 cm

a.Beton fc 21 Mpa,

b.Pembesian Vertikal D10-150, 2 lapis

c.Bekisting 3 x pakai.

Namun pada pekerjaan Plat Beton Atas T=10 cm tidak ada jumlah volume Beton fc 21 mpa nya? Apakah memang tidak berisi volume?

Terimakasih

Jawaban 08 6 Maret 2026 10:19

Berdasarkan koordinasi dengan PPK, untuk volume pekerjaan di atas agar disesuaikan dengan yang tercantum pada HPS di sistem

Dokumen Pengadaan - Bab

Pertanyaan Peserta 11301563000 6 Maret 2026 09:16

Yth. Pokja Pemilihan

1. untuk peralatan pendukung yang tercantum dalam SSKK apakah di upload pada saat penawaran, apabila di upload apakah di lengkapi dengan bukti kepemilikan ?

2. pada BAB IV LDP personal dengan jabatan manajer Teknik 2 mensyaratkan SKA /SKK Ahli Madya Konstruksi Bangunan Gedung (jenjang 8) apakah SKK yang dimaksud di sini adalah SKK ahli Madya Teknik Bangunan Gedung Jenjang 8 ?

3. Untuk Personil pendukung yang tercantum dalam SSKK apakah diupload pada saat penawaran, apabila di upoad apakah dilengkapi dengan Ijasah, Sertifiast dan CV atau hanya daftar saja ?

4. pada LDP, di surat dukungan tercantum persyaratan yang menyatakan (Mencantumkan informasi identitas bahan dan jumlah yang dapat disediakan). Mohon penjelasan persyaratan tersebut ?

Terimakasih

Jawaban 08 6 Maret 2026 11:17

1. Peralatan pendukung tidak dilampirkan dalam penawaran, tetapi merupakan syarat untuk berkontrak dan diverifikasi oleh PPK

2. Iya, berdasarkan koordinasi dengan PPK, dokumen akan diadendum/disesuaikan kembali

3. Personil pendukung tidak dilampirkan dalam penawaran, tetapi merupakan syarat untuk berkontrak dan diverifikasi oleh PPK

4. Surat Dukungan mencantumkan nama dan lokasi pekerjaan yang dimaksud, serta menyatakan Penyedia mampu menyediakan bahan/material sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, dengan jumlah atau volume yang ketersediaannya dapat dipenuhi oleh penyedia.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Bali

ttd,

08